

**О результатах проверок в 2019 году органами Роспотребнадзора и о мерах принятых МБОУ Школой № 102 г.о. Самара для устранения нарушений**

<b>№ п/п</b>	<b>Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений (со сроком)</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений</b>
1	<p>Плановая выездная проверка.                      Распоряжение № 05/94 от 11.02.2019г. Акт проверки № 05/94 от 18.03.2019г.                      Предписание № 05/94 от 18.03.2019г.                      (срок исполнения - 18.03.2020г.)</p>	<p>Нарушение целостности потолков и стен (в горячем цеху на пищеблоке и в коридоре 1 этажа около кабинета ОБЖ);                      Нарушение целостности полов (в коридоре 2 и 3 этажей линолеум частично порван)</p>	<p>Устранено</p> <p>Направлены письма учредителю</p>

**О результатах проверок в 2019 году органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых МБОУ Школой № 102 г.о. Самара для устранения нарушений**

<b>№ п/п</b>	<b>Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений (со сроком)</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений</b>
1	<p>Распоряжение о проведении внеплановой проверки № 940 от 22.08.2019 г.                      Предписание от 05.09.2019 г. № 940/1/1                      (срок исполнения - 01.05.2020 г.)</p>	<p>Соблюдение требований пожарной безопасности организацией и гражданами на объектах защиты:                      - для отделки путей эвакуации применены материалы, не имеющие технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности при обращении с ними (полы общего коридора 2 и 3 этажей - линолеум)</p>	<p>Направлены письма учредителю</p>